

**Сведения об объеме фактического полезного  
отпуска электроэнергии**

ноябрь 2011 г.	тыс. кВтч
Покупка по ВН	16750,7
Покупка по СН1	10041,8
<b>Получено электроэнергии</b>	<b>26792,5</b>
Потери электроэнергии	5225,3
Процент потерь	19,5
<b>Полезный отпуск</b>	
<b>Население</b>	<b>6780,9</b>
городское с электроплитами	1558,9
городское	4368,8
приравненные к населению	853,2
<b>Прочие потребители</b>	<b>10581,2</b>
<b>СН</b>	<b>8206,6</b>
<i>свыше 7001</i>	102,7
<i>6501-7000</i>	892,3
<i>6001-6500</i>	2758,5
<i>5501-6000</i>	1221,8
<i>5001-5500</i>	1040,9
<i>4501-5000</i>	528,4
<i>до 4500</i>	1661,9
<b>НН</b>	<b>2374,6</b>
<i>свыше 7001</i>	434,3
<i>6501-7000</i>	64,7
<i>6001-6500</i>	394,5
<i>5501-6000</i>	159,2
<i>5001-5500</i>	143,5
<i>4501-5000</i>	171,8
<i>до 4500</i>	1006,6
<b>Бюджеты</b>	<b>4147,6</b>
<b>СН</b>	<b>3726,2</b>
<i>свыше 7001</i>	5,9
<i>6501-7000</i>	835,8
<i>6001-6500</i>	933,7
<i>5501-6000</i>	751,4
<i>5001-5500</i>	681,8
<i>4501-5000</i>	134,1
<i>до 4500</i>	383,5
<b>НН</b>	<b>421,4</b>
<i>свыше 7001</i>	0,0
<i>6501-7000</i>	0,0
<i>6001-6500</i>	0,0
<i>5501-6000</i>	40,7
<i>5001-5500</i>	78,9
<i>4501-5000</i>	75,2
<i>до 4500</i>	226,7
<b>Всего по СН</b>	<b>11932,8</b>
<b>Всего по НН</b>	<b>9576,9</b>
<b>Полезный отпуск итого</b>	<b>21509,7</b>